Выполнение предписания № 2-12-381/1/1
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

№ п/п	Вид нарушения	Отметка о выполнении
1	На третьем этаже допущено применение горючих материалов для окраски стен на путях эвакуации	выполнено
2	В лестничной клетке допущено применение горючих материалов для отделки и окраски стен (панели и масляная краска)	выполнено
3	Хранение в подвале сгораемого материала	выполнено