Выполнение предписания № 2-12-380/1/1
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

№ п/п	Вид нарушения	Отметка о выполнении
1	В лестничных клетках допущено применение горючих материалов для окраски стен (масляная краска)	выполнено