



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района**

Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел 786-41-35

**Предписание № 2-12-417/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 389 «Центр экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга (ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга), юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д. 7, лит. А, ИНН: 7805149380, ОГРН: 1027802749490.

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Кировского района УНДПР Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 18 апреля 2019г года № 2-12-417, в период с 06 мая по 04 июня 2019 года Душеновой Олесеи Валерьевны старшим инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена плановая проверка объектов защиты – зданий лицея по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д. 7, лит. А, ул. Кронштадтская, д. 7, корп. 2, лит. А, ул. Кронштадтская, д. 7, корп. 2, лит. Б.

совместно с директором ГБОУ лицей № 389 «Центр экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга Васекиной Ларисой Ивановной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
ул. Кронштадтская, д. 7, лит. А				
1.	В лестничной клетке размещена батарея, выступающая из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. (1 этаж, правое крыло)	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. СП 1.13130.2009 п. 4.4.4	01.04.2020г.	
2.	В лестничной клетке размещена	Федеральный закон от	01.04.2020г.	

	батарея, выступающая из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. (2 этаж, правое крыло)	22.07.2008 года № 123-ФЗ п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. СП 1.13130.2009 п. 4.4.4		
3.	В лестничной клетке размещена батарея, выступающая из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. (3 этаж, правое крыло)	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. СП 1.13130.2009 п. 4.4.4	01.04.2020г.	
4.	В лестничной клетке размещена батарея, выступающая из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. (1 этаж, левое крыло)	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. СП 1.13130.2009 п. 4.4.4	01.04.2020г.	
5.	В лестничной клетке размещена батарея, выступающая из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. (2 этаж, левое крыло)	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. СП 1.13130.2009 п. 4.4.4	01.04.2020г.	
6.	В лестничной клетке размещена батарея, выступающая из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. (3 этаж, левое крыло)	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. СП 1.13130.2009 п. 4.4.4	01.04.2020г.	
7.	Заполнения проема в противопожарной перегородке, отделяющей помещение склада (столовая, сухая кладовая) от помещений другого класса функциональной пожарной опасности, не противопожарное.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88, табл. 23, 24 Приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. СП 4.13130.2013 п. 4.17	01.04.2020г.	
8.	Заполнения проема в противопожарной перегородке, отделяющей помещение склада (подвал, каб. № 6) от помещений другого класса функциональной пожарной опасности, не противопожарное.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88, табл. 23, 24 Приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. СП 4.13130.2013 п. 4.17	01.04.2020г.	
9.	Заполнения проема в противопожарной перегородке, отделяющей помещение склада (подвал, каб. № 7) от помещений другого класса функциональной	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88, табл. 23, 24 Приложения к	01.04.2020г.	

	пожарной опасности, не противопожарное.	Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. СП 4.13130.2013 п. 4.17		
10.	Заполнения проема в противопожарной перегородке, отделяющей помещение склада (подвал, костюмерная) от помещений другого класса функциональной пожарной опасности, не противопожарное.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88, табл. 23, 24 Приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. СП 4.13130.2013 п. 4.17	01.04.2020г.	
11.	Заполнения проема в противопожарной перегородке, отделяющей помещение склада (кладовая в библиотеке) от помещений другого класса функциональной пожарной опасности, не противопожарное.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88, табл. 23, 24 Приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. СП 4.13130.2013 п. 4.17	01.04.2020г.	
12.	Подвальные помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.	п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6, ст. 54 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ СП 5.13130.2009 прил. А п. А4 табл. А1.	01.04.2020г.	
13.	Не предусмотрена система оповещения и управления людей при пожаре 4-го типа.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6; СП 3.13130.2009 табл. 1, табл. 2 п. 14.	01.04.2020г.	
14.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещения склада (столовая, сухая кладовая) обозначение ее категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, ст. 8; ППР в РФ п. 20; СП 12.13130 п. 5.2	01.04.2020г.	
15.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещения склада (подвал, каб. № 6) обозначение ее категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, ст. 8; ППР в РФ п. 20; СП 12.13130 п. 5.2	01.04.2020г.	
16.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещения склада (подвал, каб. № 7) обозначение ее категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, ст. 8; ППР в РФ п. 20; СП 12.13130 п. 5.2	01.04.2020г.	
17.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещения склада (подвал, костюмерная) обозначение ее категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, ст. 8; ППР в РФ п. 20; СП 12.13130 п. 5.2	01.04.2020г.	

	зоны.		
18.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещения склада (кладовая в библиотеке) обозначение ее категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, ст. 8; ППР в РФ п. 20; СП 12.13130 п. 5.2	01.04.2020г.
<b>ул. Кронштадтская, д. 7, корп. 2, лит. А</b>			
19.	В лестничной клетке размещена батарея, выступающая из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. (2 этаж)	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. СП 1.13130.2009 п. 4.4.4	01.04.2020г.
20.	В лестничной клетке размещена батарея, выступающая из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. (3 этаж)	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. СП 1.13130.2009 п. 4.4.4	01.04.2020г.
21.	Помещения подвала не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.	п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6, ст. 54 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ СП 5.13130.2009 прил. А п. А4 табл. А1.	01.04.2020г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 48.1 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной

безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 28.06.2012 № 375 (далее - Административный регламент), в случае проведения аккредитованной в установленном порядке экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска, расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения надзорной  
деятельности отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы Кировского района  
управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС  
России по г. Санкт-Петербургу  
Душенкова Олеся Валерьевна



«04» июня 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:  
Директор ГБОУ лицей № 389  
«Центр экологического образования»  
Кировского района Санкт-Петербурга  
Васкина Лариса Ивановна

(фамилия, отчество (полное и сокращенное) и должность, место работы (полное наименование организации) и вид деятельности (полное наименование организации)  
присутствие от (полное и сокращенное наименование)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«04» июня 20 19 г.