



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей № 389
«Центр экологического образования»
Кировского района Санкт-Петербурга

198096, Санкт-Петербурга, ул. Кронштадтская,
д. 7, лит. А

Тел. (812)783-51-12 Факс (812) 783-51-12

E – mail sc389@kir9v.spb.ru

ОКПО52185210 ОКОГУ.232880 ОГРН

1027802749490

ИНН/КПП 7805149380/78051001

от 04.04.2022 № 26

на № _____ от _____

Заместителю начальника
Юго-Западного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по городу Санкт-Петербургу -
заместителю главного государственного
санитарного врача по Московскому,
Фрунзенскому, Пушкинскому,
Колпинскому, Кировскому,
Красносельскому, Петродворцовому
районам Санкт-Петербурга

Копшталеву Д.А.

ОТВЕТ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В ответ на Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению нарушения действующего законодательства № Ф 78-03-05/228-2022 от 04.03.2022 в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицей № 389 "Центр экологического образования" Кировского района Санкт-Петербурга (далее – лицей) сообщаем следующее:

1. Представление рассмотрено на административном совещании при директоре лицея Васекиной Ларисе Ивановне 09.03.2022, признано обоснованным.


2. Приняты следующие меры по устранению выявленных нарушений действующего законодательства, причин и условий им способствующих, недопущению нарушений впредь:

№ п/п	Вид нарушения	Принятые меры по устранению выявленных нарушений
1.	Отсутствуют приборы для обеззараживания воздуха на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработке яиц	Выполнено
2.	Покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнено из алюминия, а не из дерева твердых лиственных пород	Выполнено
3.	В физкультурном зале присутствуют дефекты внутренней отделки (потолок протечки, стены облуплены, следы плесени) и утрачена стойкость к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств, вследствие чего невозможно проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и требует проведения ремонта	Косметический ремонт помещения частично проведен
4.	В кабинете № 27 (математики) присутствуют дефекты внутренней отделки (следы протечки на стенах и потолке, стены облуплены, трещины), имеются следы повреждения и утрачена стойкость к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств, вследствие чего невозможно проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и требует проведения ремонта	Ремонт помещения запланирован на август 2022 года
5.	В кабинете № 24 (музыки) присутствуют дефекты внутренней отделки (следы протечки на стенах и потолке, стены облуплены, трещины), дефекты полового покрытия (линолеум) и утрачена	Ремонт помещения запланирован на август 2022 года

Стойкость к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств, вследствие чего невозможно проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и требует проведения ремонта и замены полового покрытия	
---	--

3. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания заведующий хозяйством Тузова В.С.

Директор



/ Васекина Л.И. /

(подпись)

МП